



## Forslag til egenkontrollskjema

Hva	Hvem	Intervall
<p>Brannalarmanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Viser sentralen normal drift uten feil eller utkoblinger?</li><li>• Er brannmeldere skadet eller tildekket?</li><li>• Er dobbelt sett løse orienteringplaner på plass og oppdatert?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Rømningsveier</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er rømningsveiene frie og uten lagring?</li><li>• Er rømningsveiene merket?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (hyppighet vurderes etter virksomhet/risiko)
<p>Sprinkleranlegg/automatiske slokkeanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er lagringshøyde rett (spør montør om godkjent høyde)</li><li>• Er noen av sprinklerhodene tildekket?</li><li>• Er anlegget uten synlige skader?</li><li>• Er sprinklerventilen fastlåst i åpen stilling?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Ledesystem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er systemet inntakt og uten skader?</li><li>• Er det tydelig og synlig?</li><li>• Er retninger på skilt riktig?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Røykventilasjon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er manuell utløser tilgjengelig?</li><li>• Lagres det noe som hindrer ventilasjonen, eller blokkeres den av f.eks. snø?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)



Hva	Hvem	Intervall
<p>Slokkeapparater/ brannslanger</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er slokkemidler tilgjengelige?</li><li>• Er merkingen lett synlig og inntakt?</li><li>• Ved pulverapparat: Pilen skal peke på det grønne feltet. Vend apparatet for å høre om pulveret sildrer.</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (gjennomføres etter leverandørens beskrivelse)
<p>Brannskillende konstruksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er brannskiller intakt og uten svekkelser?</li><li>• Er alle hull og gjennomføringer branntette etter utført arbeid?</li><li>• Er branndører tette, med selvluukkere og holdemagneter?</li><li>• Er eventuelle kiler på branndører fjernet?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (hyppighet vurderes etter virksomhet/risiko)
<p>Potensielle startbrannkilder/ utvendig brannstart</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er elektrisk anlegg og utstyr i orden?</li><li>• Er det god avstand fra bygg til eventuelt lagrede ting ute?</li><li>• Står søppelcontainere i god avstand fra bygget?</li></ul>	Egenkontroll	Daglig/ukentlig/månedlig/ hver 3.måned (hyppighet vurderes etter virksomhet/risiko)