

Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

Postboks 290
9811 VADSØ

Tlf: 78 94 00 00 Fax: 78 94 00 06 Epost: oflab@vadso.kommune.no

| | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| VARDØ KOMMUNE | | |
| Sentraladministrasjon | | |
| Løpe nr | Saksjon | Saksbeh. |
| 1804/07 | IEK | KE |
| 2007-06--7 | | |
| Ar/Saksnr | Dok.nr. | |
| 05/00042 | 110 | |
| Ark.kode P | J81 | |
| Ark.kode S | | |
| Kassasjonsår | Gradering | |



Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

Dato: 25.05.2007
Lab.nr: 07/ 252
Arkiv: 140201/F

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Oppdrag

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 21.05.07 Analyseperiode: 21.05.07 - 25.05.07

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Tatt ut av oppdragsgiver

07/ 252-1 **Råvann A1**
Sted: Råvann
Storskaret

Tatt ut 21.05.2007

| Parameter | Metode | Resultat | Veil. norm | Krav |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|
| Kimtall, 22°C, 3 døgn. | NS 6222 | 870 cfu/ml | | |
| Koliforme bakt., 37°C, MF | NS 4788 | 11 /100ml | | |
| Termotol.koliforme, 44,5°C, MF | NS 4792 | 0 /100 ml | | |
| Intestinale enterokokker, MF | NS7899-2 | 0 /100 ml | | |
| Sulfitted. klostridier, MF | NS6461-2 | 1 /100 ml | | |
| * pH, surhetsgrad | NS 4720 | 6.2 | !! 7,5 - 8,5 | 6,5 - 9,5 a |
| * Konduktivitet mS/m | ISO 7888 | 3.6 | | <250 a |
| * Turbiditet/FNU | NS 7027 | 2.5 | ! | <4,0 a |
| * Fargetall | NS 4786 | 25 | !! | <20 a |

07/ 252-2 **Overflatevann, behandlet**
Sted: Nettprøve
Brannstasjon

Tatt ut 21.05.2007

| Parameter | Metode | Resultat | Veil. norm | Krav |
|--------------------------------|----------|------------------|------------|----------------|
| Kimtall, 22°C, 3 døgn. | NS 6222 | 2 cfu/ml | 100 | b |
| Koliforme bakt., 37°C, MF | NS 4788 | 0 /100ml | | ikke påvises a |
| Termotol.koliforme, 44,5°C, MF | NS 4792 | 0 /100 ml | | ikke påvises a |
| Intestinale enterokokker, MF | NS7899-2 | 0 /100 ml | | 0 a |
| Sulfitted. klostridier, MF | NS6461-2 | 0 /100 ml | | 0 a |
| * pH, surhetsgrad | NS 4720 | 7.6 | 7,5 - 8,5 | 6,5 - 9,5 a |
| * Konduktivitet mS/m | ISO 7888 | 15.2 | | <250 a |
| * Turbiditet/FNU | NS 7027 | 0.6 | ! | <4,0 a |
| * Fargetall | NS 4786 | 7.5 | | <20 a |

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.


!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

!!) betyr: Utilfredsstillende i.h.h. til gitte normer

< betyr: Mindre enn.

Dato: 25.05.2007
Lab.nr: 07/ 252
Arkiv: 140201/F

Med hilsen


Tor Antonsen
Laboratorieleder


Karin Dahl Barlien
Avd.Ingeniør

Kopi til:
Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ