

Øst-Finnmark laboratorietjenester

Postboks 290

9811 VADSØ

Tlf: 78 94 00 00 Fax: 78 95 14 00 Epost: oflab@vadsokommune.no



Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

| | |
|------------------------------|---------|
| VARDØ KOMMUNE, Servicetorget | |
| Anal. gjenst. | 07/340 |
| Best. nr. | 66 |
| Uts. nr. / dat. | 4864/08 |
| Løpener: | |
| 22 DES 2008 | |
| St. st. nr. | RE |
| Opp. nr. | |
| Arkkiver: | 181 |
| Arkkiver: | |
| Kassensjef: | |
| Godkjent: | |

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Dato: 19.12.2008

Lab.nr: 08/ 750

Arkiv: 140201/F

Oppdrag

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 15.12.08 Analyseperiode: 15.12.08 - 19.12.08

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Tatt ut av oppdragsgiver

08/ 750-1

Overflatevann, behandlet

Tatt ut 15.12.2008

Sted: Nettprøve

Brannstasjon

Merket: I

| Parameter | Metode | Resultat | Veil. norm | Krav |
|---------------------------------|---------|-----------|------------|----------------|
| Kjintall, 22°C, 3 døgn. | NS 6222 | 3 CFU/ml | 100 | b |
| Koliforme bakt. 37°C/ 100ml, MF | NS 4788 | 0 CFU | | ikke påvises n |
| Termotol. koliforme, 44,5°C, MF | NS 4792 | 0 /100 ml | | ikke påvises n |
| * pH, surhetsgrad | NS 4720 | 7.6 | 7.5 - 8.5 | 6.5 - 9.5 a |
| * Turbiditet/FNU | NS 7027 | 0.5 | | <4.0 a |
| * Fargetall | NS 4786 | 2.5 | | <20 a |

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen


b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.


a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

b) betyr: Resultater er mindre godt, men akseptabelt.

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen


Tor Antonsen
Laboratorieleder


Karin Dahl Barlien
Avd. Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1