

Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

Postboks 290
9811 VADSØ

Tlf: 78 94 00 00 Fax: 78 95 14 00 Epost: oflab@vadsø.kommune.no



Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget			
Arkiv saksnr.	07/340		
Dokument	56	Journ.nr.	3479/08
Løpnr:			
27 SEPT 2008			
Sakstegn.	RE	Kop. nr.	
Ark.kode:	J81	Ark.kode:	
Kassasjon:		Gradering:	

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Dato: 09.09.2008
Lab.nr: 08/ 515
Arkiv: 140201/F

ANALYSERESULTATER

Oppdrag

Prøvemottak: 01.09.08 Analyseperiode: 01.09.08 - 09.09.08

Utaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Tatt ut av oppdragsgiver

08/ 515-1

Overflatevann, behandlet

Tatt ut 01.09.2008

Sted: **Nettprøve**

Brannstasjon

Merket: 2

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	1 CFU/ml	100	b
Koliforme bakt. 37°C / 100ml, MF	NS 4788	0 CFU		ikke påvises a
Termotol. koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.8	7.5 - 8.5	6.5 - 9.5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	1.0		<4.0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.

a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen

Karin Dahl Barlien
Avd. Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1