

Øst-Finnmark laboratorietjenester

Postboks 290
9811 VADSØ

Tlf: 78 94 00 00 Fax: 78 95 14 00 Epost: oflab@vadso.kommune.no



Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget	
Arkiv saksnr.	07/340
Dok.nr: 92	Journalnr. år: 2015/09
Løpenr.: 22 MAI 2009	
Saksbeh.: RE	Kopi til:
Ark.kode: J81	Ark.kode:
Oppdrag:	Gradering:

Dato: 15.05.2009
Lab.nr: 09/ 264
Arkiv: 140201/F

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Oppdrag

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 11.05.09 Analyseperiode: 11.05.09 - 15.05.09

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Teknisk etat

09/ 264-1

Råvann A1

Sted: Råvann

Merke: Råvann

Tatt ut 11.05.2009

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	1 470 CFU/ml !!		
Koliforme bakt. 37°C / 100ml, MF	NS 4788	0 CFU		
Termotol. koli. 44,5°C / 100 ml	NS 4792	0 CFU		
Intestinale enterokokker/100ml	NS7899-2	0 CFU		
* Clostridium perfringens/100 ml	INTERN	0 CFU		
* pH, surhetsgrad	NS 4720	6.5 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Konduktivitet mS/m	ISO 7888	7.3		<250 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	30 !!		<20 a

09/ 264-2

Overflatevann, behandlet

Sted: Nettprøve

Merke: Domstein

Tatt ut 11.05.2009

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	5 CFU/ml	100	b
Koliforme bakt. 37°C / 100ml, MF	NS 4788	0 CFU		ikke påvises a
Termotol. koli. 44,5°C / 100 ml	NS 4792	0 CFU		ikke påvises a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.1 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5 !		<4,0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		<20 a

Side 1 av 2

Dato: 15.05.2009
Lab.nr: 09/ 264
Arkiv: 140201/F

09/ 264-3 **Overflatevann, behandlet**
Sted: Nettprøve
Merket: Brannstasjon

Tatt ut 11.05.2009

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	8 CFU/ml	100	b
Koliforme bakt. 37°C / 100ml, MF	NS 4788	0 CFU	ikke påvises	a
Termotol. koli. 44,5°C / 100 ml	NS 4792	0 CFU	ikke påvises	a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.3	! 7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	1.0	!	< 4,0 a
* Fargetall	NS 4786	2.5		< 20 a

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

!!) betyr: Utilfredsstillende i.h.h. til gitte normer

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen


Tor Antonsen
Laboratorieleder


Karin Dahl Barlien
Avd. Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ