

# Øst-Finnmark laboratorietjenester

Postboks 290

9811 VADSØ

Tlf:78 94 00 00 Fax:78 95 14 00 Epost:oflab@vadso.kommune.no



Vardø kommune  
teknisk etat  
Postboks 292  
9951 VARDØ

VARDØ KOMMUNE, Serviceetorget	
Arkiv saksnr.	07/316
Dok.nr: 186	Journalnr. ar: 1556/11
Løpenr.: 23 MAI 2011	
Saksbeh.: RE	Kopi til:
Ark.kode: J81	Ark.kode:
Kassasjon:	Gradering:

Gjelder: **Kiberg vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Dato: 13.05.2011

Lab.nr: 11/ 256

Arkiv: 140202/F

Oppdrag

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 09.05.11 Analyseperiode: 09.05.11 - 13.05.11

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Teknisk etat

11/ 256-1 **Råvann A1**  
Sted:Råvann  
Merket:Råvann

Tatt ut09.05.2011

Parameter	Metode	Resultat
Kimtall,22°C,3 døgn.	NS 6222	<b>107</b> CFU/ml
Koliforme bakt.37°C/ 100ml, MF	NS 4788	<b>1</b> CFU
Termotol.koli. 44,5°C /100 ml	NS 4792	<b>&lt;1</b> CFU
Intestinale enterokokker/100ml	NS7899-2	<b>&lt;1</b> CFU
* Clostridium perfringens/100 ml	INTERN	<b>&lt;1</b> CFU
* pH, surhetsgrad	NS 4720	<b>6.6</b>
* Konduktivitet mS/m	ISO 7888	<b>7.2</b>
* Turbiditet/FNU	NS 7027	<b>1.0</b>
* Fargetall	NS 4786	<b>25</b>

11/ 256-2 **Overflatevann, behandlet**  
Sted:Nettprøve  
Merket:Nettprøve

Tatt ut09.05.2011

Parameter	Metode	Resultat
Kimtall,22°C,3 døgn.	NS 6222	<b>2</b> CFU/ml
Koliforme bakt, MF /100 ml	NS9308-1	<b>&lt;1</b> CFU
E. coli, MF /100 ml	NS9308-1	<b>&lt;1</b> CFU
Intestinale enterokokker/100ml	NS7899-2	<b>&lt;1</b> CFU
* Clostridium perfringens/100 ml	INTERN	<b>&lt;1</b> CFU
* pH, surhetsgrad	NS 4720	<b>7.0</b>
* Konduktivitet mS/m	ISO 7888	<b>18.3</b>
* Turbiditet/FNU	NS 7027	<b>0.5</b>
* Fargetall	NS 4786	<b>2.5</b>


\*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn.


Side 1 av 2

Dato: 13.05.2011  
Lab.nr: 11/ 256  
Arkiv: 140202/F

Med hilsen



Tor Antonsen  
Laboratorieleder



Karin Dahl Barlien  
Karin Dahl Barlien  
Avd.Ingeniør

Kopi til:  
Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ