

Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

VARDØ KOMMUNE		
Sentraladministrasjon		
Løpe nr	Seksjon	Saksbeh.
4476/07		RE
2007 -10- 11		
Ar/Saksnr	Dok.nr.	
07/340	15	
Ark.kode P		
J81		
Ark.kode S		
Vardø	Gradering	

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Dato: 05.10.2007

Lab.nr: 07/ 519

Arkiv: 140201/F

Oppdrag

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 01.10.07 Analyseperiode: 01.10.07 - 05.10.07

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Tatt ut av oppdragsgiver

07/ 519-1

Råvann A1

Tatt ut 01.10.2007

Sted: Råvann

Råvann Storskaret

Merket: 5 og 6

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	240 cfu/ml		
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	9 /100ml		
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	2 /100 ml		
Presumptiv E.coli /100 ml	NS 4792	2 cfu		
Intestinale enterokokker, MF	NS7899-2	0 /100 ml		
* Clostridium perfringens, MF	INTERN	0 /100 ml		
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.3 !	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Konduktivitet mS/m	ISO 7888	6.0		< 250 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	1.4 !		< 4,0 a
* Fargetall	NS 4786	25 !!		< 20 a

07/ 519-2

Overflatevann, behandlet

Tatt ut 01.10.2007

Sted: Nettprøve

Vardø brannstasjon

Merket: 7 og 8

Det var tappet for lite vann på prøveflasken for analyse på Clostridium perfringens.

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	6 cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	0 /100ml		ikke påvises a
Termotol.koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	0 /100 ml		ikke påvises a
Intestinale enterokokker, MF	NS7899-2	0 /100 ml		0 a
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.6	7,5 - 8,5	6,5 - 9,5 a
* Konduktivitet mS/m	ISO 7888	17.3		< 250 a
* Turbiditet/FNU	NS 7027	1.0 !		< 4,0 a
* Fargetall	NS 4786	5		< 20 a

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002

b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

!!) betyr: Utilfredsstillende i.h.h. til gitte normer

< betyr: Mindre enn.

Dato: 05.10.2007
Lab.nr: 07/ 519
Arkiv: 140201/F

Med hilsen



Tor Antonsen
Laboratorieleder



Karin Dahl Barlien
Avd.Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ