

# Øst-Finnmark laboratorietjenester AS

Postboks 290  
9811 VADSØ  
Tlf:78 94 00 00 Fax:78 94 00 06 Epost:oflab@vadso.kommune.no

Vardø kommune  
teknisk etat  
Postboks 292  
9951 VARDØ

<b>VARDØ KOMMUNE, Servicetorget</b>	
Arkiv saksnr.	07/340
Dok.nr.	31
Journalnr./år:	77/08
Lopenr.:	22 FEB 2008
Saksbeh.:	RE
Kop. til:	
Ark.kode:	JS
Ark.kode:	
Kassasjon:	
Gradering:	

Dato: 11.02.2008  
Lab.nr: 08/ 65  
Arkiv: 140201/F

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Oppdrag

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 04.02.08 Analyseperiode: 04.02.08 - 11.02.08 Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve Prøvetaker: Teknisk etat

08/ 65-1 **Råvann A1** Tatt ut 04.02.2008

Sted: Råvann

Merket: Råvann

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	<b>70</b> cfu/ml		
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	<b>1</b> /100ml		
Termotol. koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	<b>0</b> /100 ml		
Intestinale enterokokker, MF	NS7899-2	<b>0</b> /100 ml		
Sulfittred. klostridier, MF	NS6461-2	<b>0</b> /100 ml		
pH, surhetsgrad	NS 4720	<b>7.0</b> !	7.5 - 8.5	6.5 - 9.5 a
Konduktivitet mS/m	ISO 7888	<b>7.1</b>		<250 a
Turbiditet/FNU	NS 7027	<b>0.5</b> !		<4.0 a
Fargetall	NS 4786	<b>7.5</b>		<20 a

08/ 65-2 **Overflatevann, behandlet** Tatt ut 04.02.2008

Sted: Nettprøve

Merket: Brannstasjon

Parameter	Metode	Resultat	Veil. norm	Krav
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	<b>3</b> cfu/ml	100	b
Koliforme bakt., 37°C, MF	NS 4788	<b>0</b> /100ml		ikke påvises a
Termotol. koliforme, 44,5°C, MF	NS 4792	<b>0</b> /100 ml		ikke påvises a
Intestinale enterokokker, MF	NS7899-2	<b>0</b> /100 ml		0 a
Sulfittred. klostridier, MF	NS6461-2	<b>0</b> /100 ml		0 a
pH, surhetsgrad	NS 4720	<b>7.2</b> !	7.5 - 8.5	6.5 - 9.5 a
Konduktivitet mS/m	ISO 7888	<b>14.5</b>		<250 a
Turbiditet/FNU	NS 7027	<b>0.5</b> !		<4.0 a
Fargetall	NS 4786	<b>2.5</b>		<20 a

a) Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.2002


b) Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes.

!) betyr: Resultatet er mindre godt, men akseptabelt.

< betyr: Mindre enn.

Dato: 11.02.2008  
Lab.nr: 08/ 65  
Arkiv: 140201/F

Med hilsen



Tor Antonsen  
Laboratorieleder



Karin Dahl Barlien  
Avd.Ingeniør

Kopi til:  
Vardø helseråd, Vardø Helsesenter, Boks 291, 9951 VARDØ